

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБО

www.nsofb.pф, e-mail:nsoph@nsoph.ru

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.085.Н.01590

(номер сертификата соответствия)

030222

(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Алтайский кабельный завод».

Адрес: 659700, Россия, Алтайский край, Поспелихинский район, село Поспелиха, улица Целинная, дом 10.

ОГРН: 1112225005705, Телефон: +73855623777, адрес электронной почты: altaispektr@yandex.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Алтайский кабельный завод».

Адрес: 659700, Россия, Алтайский край, Поспелихинский район, село Поспелиха, улица Целинная, дом 10.

ОГРН: 1112225005705, Телефон: +73855623777, адрес электронной почты: altaispektr@yandex.ru.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС ООО «ПожСтандарт». 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. Телефон 84997306981; 84959891249, факс 84956415190, адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Свидетельство № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.085 от 07.12.2017 г., выдан Ассоциацией «НСОПБ».

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Провода самонесущие изолированные и защищенные, предназначенные для воздушных линий электропередачи, с изоляцией из сшитого полиэтилена, марок: СИПн-2, СИПн-4, сечением жилы от 16 мм<sup>2</sup> до 240 мм<sup>2</sup>, номинальным напряжением до 0,6/1 кВ включительно, выпускаемые по ГОСТ 31946-2012. Серийный выпуск.**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», п.п. 5.2.

Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке (ПРГО) – О2.

Класс пожарной опасности кабельных изделий - О2.8.2.5.4.

код ОК 034-2014 (ОКПД2)  
27.32.13.130код ТН ВЭД России  
8544 49 950 9**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ****(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний ПИПР0040/11-2019 от 22.11.2019., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.085 от 07.12.2017 г., адрес: 142201, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Пролетарская, дом 78; 142211, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Оборонная, дом 2.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № РОСС RU.ОШ01.ОС08.СМК.00312 от 16.11.2019 г. до 16.11.2022 г., выдан ОС ООО «Стандарт-Групп», рег. № СДС-СМ.RU.3791.ОС08.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.12.2019 по 16.12.2022**Руководитель  
Заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Н.Э. Иванова

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

И.А. Карев