



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB26.B.01033/20

Серия **RU** № **0253843****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общества с ограниченной ответственностью "Сертификационная Компания".

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 305004, РОССИЯ, Курская область, город Курск, улица Садовая, дом 10А, офис 206. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11HB26. Дата решения об аккредитации: 11.06.2019. Телефон: +74712771326, адрес электронной почты: info@sert-kom.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОМОСКОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 301680, Россия, область Тульская, Новомосковский район, город Новомосковск, микрорайон Сокольники
Основной государственный регистрационный номер 1027101418520.
Телефон: 74876298313. Адрес электронной почты: elena@liparcable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОМОСКОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301680, Россия, область Тульская, Новомосковский район, город Новомосковск, микрорайон Сокольники

ПРОДУКЦИЯ Провод соединительный с медными токопроводящими жилами, числом жил от 1 до 5, сечением от 0,75 до 16 мм², с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины, на номинальное напряжение 380 В, марка ПРКС.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16.К71-379-2007 «Провод соединительный с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины для электрических машин и приборов».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544499108

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 4243ИЛНВО от 09.10.2020 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21BC05)

Протокола испытаний № ППБ-568/10-2020 от 08.10.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (регистрационный номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН90) акта анализа состояния производства от 10.08.2020 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Сертификационная Компания" руководства по эксплуатации; паспорта

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 26445-85 "Провода силовые изолированные. Общие технические условия", ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" п.5.2. Срок службы не менее 20 лет. Срок хранения указан в эксплуатационной документации, приложенной к изделию. Условия хранения в соответствии с группой ЖЗ по ГОСТ 15150-69.СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

23.10.2020

ПО

22.10.2021

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Резниук Ольга Яковлевна

(Ф.И.О.)

Щеменко Виктор Сергеевич

(Ф.И.О.)